

Intyg ÖVERENSSTÄMMELSE



Intygsmottagare
ALT Hiss AB
Magnus Lundstedt
Ilabäcksvägen 6
342 32 Alvesta

Objektnummer
B14554

Kontaktperson

Ert beställningsnummer

Kund 154184
ALT Hiss AB

Anläggning 205522-11
Fastigheten

Ilabäcksvägen 6
342 32 Alvesta

Ingelundsvägen 4B
331 36 Värnamo

Objektnamn Personhiss	Typbeteckning	Tillverkningsnummer 18168
Tillverkare ALT Hiss AB	Platsnummer	Tillverkningsår 2020
Uppställningsplats Ingelundsvägen 4B	Inventarienummer	Fastighetsbeteckning Ödlan 1
Installatör ALT Hiss AB	Nationell föreskrift BFS 2011:12 med ändringar	

Brist/Notering/Fast information*

NOTERING

- Hissstyrningen är utrustad med funktion för branddetektering. I samband med besiktningen är funktionen, hissens beteende i händelse av brand (EN 81-73) kontrollerad. Primärt stannplan: Plan 1. Branddetektering: Manuell manöver finns på Plan 1.
- Nödtelefon kopplad till Lövestads Larmcentral.

Bedömning Hissen uppfyller ställda krav	Konsekvens enligt gällande regelverk g-ACK AB intygar att denna hiss överensstämmer med tillämpliga krav i hissdirektivet 2014/33/EU		
	Max last [kg] 1000	Antal personer 13	Nästa besiktning senast [år-mån] 2022-09
Besiktningdatum 2020-09-24	Besiktningssingenjör Mikael Karlsson	Notified Body nr. 2578 Telefon nr 010 - 205 12 00	
		www.g-ack.com	

Dokumentation som ligger till grund för bedömningen framgår av checklistan tillhörande objektet. Dokumentationen och checklistan finns arkiverad hos g-ACK AB tillsammans med detta dokument.

* Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar inte bedömningen